

**Ministerstvo vnútra SR  
Prezídium Hasičského a Záchraného  
zboru  
Odbor požiarnej prevencie  
Drieňova 22  
826 86 Bratislava**

V Galante, dňa 3.02.2025

**Vec**  
**Žiadosť o stanovisko**

Touto cestou by som Vás chcel požiadať o stanovisko k uplatňovaniu ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) resp. § 10 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v súvislosti s § 3 ods. 4 písm. b) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Ustanovenie § 4 ods. 2 písm. b) uvádza, že medzi umelé zdroje vody patrí aj verejný vodovod a § 10 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. uvádza, že „vnútorný požiarly vodovod sa navrhuje na prívod vody k

- a) hadicovým zariadeniam na prvý zásah pri hasení požiaru osobami, ktoré sa bezprostredne nachádzajú v stavbe, alebo
- b) výtokom určeným na rýchly a účinný zásah hasičských jednotiek v stavbe.“

Naopak § 3 ods. 4 písm. b) zákona 442/2002 Z. z. uvádza, že „za verejný vodovod ani jeho súčasť **sa nepovažujú** vodovody na samostatné zásobovanie jednotlivých objektov a zariadení vodou, ako aj zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany.“

Rozpornosť resp. nesúlady uvedených ustanovení spôsobuje, že špecialista PO nedokáže vo svojom riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby využiť existujúce vhodné zdroje vody, ktoré sú k dispozícii a je nútený navrhnúť investorovi riešenie na vybudovanie iného zdroja (najčastejšie v súlade s § 4 ods. 2 písm. b) vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. požiarnu nádrž), pričom dochádza k predražovaniu stavieb.

Ako príklad vám uvádzam vybranú časť z jedného konkrétneho vyjadrenia vodárenskej spoločnosti (k bytovému domu), kde uvádzajú, že **negarantujú zabezpečiť požiarly vodu podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z.**

K predmetnému projektu stavby dávame nasledovné vyjadrenie:

1. Požiarnu vodu z verejného vodovodu je možné odoberať v maximálnom množstve 6,0 l/s Pitnú vodu je možné použiť na hasenie požiaru pokiaľ bude vo verejnom vodovode dostatočný tlak a množstvo vody. Požiarnu vodu v zmysle požiadaviek Vyhl. č. 699/2004 O zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, však **negarantujeme**.

Ďakujem vopred za Vaše stanovisko.

S pozdravom

JUDr., Mgr. Róbert Károlyi