

**Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Hasičského a Záchranného
zboru
Odbor požiarnej prevencie
Drieňova 22
826 86 Bratislava**

V Galante, dňa 17.02.2025

Vec

Žiadosť o stanovisko

Touto cestou by som Vás chcel požiadať o stanovisko k uplatňovaniu ustanovení § 2 písm. d) a e) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v súvislosti ustanoveniami citovanej vyhláškami uvedenými nižšie.

V ustanoveniach § 2 písm. d) a e) je uvedené, že projektová dokumentácia stavby musí obsahovať aj zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat (písm. d)) a aj určenie požiadaviek na únikové cesty (písm. e)).

- V § 51 ods. 1 je uvedené, že „úniková cesta je trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom“.
- V § 62 ods. 1 je uvedené, že „počet únikových ciest pre stavbu, ich dĺžka, šírka a rozmiestnenie musia byť navrhnuté, zhotovené a prevádzkované tak, aby predpokladaný čas evakuácie osôb určený v technickej norme bol čo najkratší.“
- V § 62 ods. 2 je uvedené, že „predpokladaný čas evakuácie osôb sa určuje podľa
 - a) dĺžky únikovej cesty,
 - b) rýchlosti pohybu osôb,
 - c) počtu evakuovaných osôb,
 - d) súčiniteľa podmienok evakuácie osôb,
 - e) jednotkovej kapacity únikového pruhu,
 - f) započítateľného počtu únikových pruhov.“

- V § 65 ods. 1 je uvedené, že „dĺžka únikovej cesty je vzdialenosť medzi začiatkom únikovej cesty a východom z nej na voľné priestranstvo.“
- V § 65 ods. 5 písm. b) je uvedené, že „začiatok nechránenej únikovej cesty je na osi východu z miestnosti, ktorej podlahová plocha je menšia ako 40 m²“.

Z uvedeného vyplýva, že úniková cesta má umožňovať bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom.

Zároveň vychádzajúc z definície v § 65 ods. 5 písm. b), podľa ktorej je začiatok nechránenej únikovej cesty na osi východu z miestnosti a podľa § 65 ods. 1 je jej dĺžka určená vzdialenosťou medzi jej začiatkom a východom z nej na voľné priestranstvo, tak z uvedeného vyplýva, že úniková cesta nemá žiadnu dĺžku resp. môžeme ju vyjadriť hodnotou 0,0 m. Ak úniková cesta nemá žiadnu dĺžku, tak potom nie je možné stanoviť ani predpokladaný čas evakuácie osôb v súlade s § 62 ods. 2 písm. a).

Uvedené platí napríklad pre jednopodlažnú stavu, ktorej všetky miestnosti sú na úrovni príslušného terénu a vedú z nich dvere priamo na voľné priestranstvo a ich plocha je do 40 m².

Preto Vás chcem požiadať o stanovisko, či v takomto prípade musí špecialista PO určovať :

- a) požiadavky na únikové cesty,
- b) počet osôb a
- c) podmienky evakuácie,

ak úniková cesta nemá žiadnu dĺžku, ktorú by museli prekonať osoby v rámci evakuácie?

Ďakujem vopred za Vaše stanovisko.

S pozdravom

JUDr., Mgr. Róbert Károlyi