

•
INPROKON-K, s. r. o.
Agátová 2510/22
924 01 Galanta
Slovenská republika
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
17.02.2025	PHZ-OPP4-2025/002145-002	pplk. Ing. Jozef Jaško	09. 07. 2025

Vec

Uplatňovanie ustanovení § 2 písm. d) a e) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov – odpoveď

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky Prezidiu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „Prezídium HaZZ“) bola doručená Vaša „Žiadosť o stanovisko k uplatňovaniu ustanovení § 2 písm. d) a e) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov“.

Prezídium HaZZ k Vašej otázke uvádza nasledovné:

Podľa § 51 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.“) je úniková cesta trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom.

Obdobne je úniková cesta definovaná v čl. 2.1 STN 92 0201-3. „Úniková cesta je trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom podľa prílohy G.“

STN 92 0201-3 Požiarne bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia, Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb je v prílohe G ďalej uvedené:

V bode G.2 sú požiadavky čo má spĺňať voľné priestranstvo, na ktoré vedú únikové cesty a to:

„a) umožňovať odchod osôb od stavby najmenej v šírke zodpovedajúcej súčtu širok (počtu únikových pruhov) všetkých únikových ciest, ktoré naň ústia, a

b) umožňovať pobyt všetkých osôb zo stavby pri hustote najviac 4 osoby na 1 m²“.

Bod G.5 ďalej vymedzuje, čo sa nezapočítava do plochy voľného priestranstva:

„Do plochy voľného priestranstva sa nezapočítavajú najmä železničné dráhové telesá, plochy pre pohybujúce sa lietadlá a vrtuľníky a pod.

Do plochy voľného priestranstva sa nezapočítavajú vodné plochy, plochy určené na skladovanie a manipuláciu s materiálom, plochy prístupových komunikácií a nástupné plochy pre požiarné vozidlá.“.

V bode G.7 je ďalej upresnené, že:

„Priestor medzi požiarnymi úsekmi stavieb možno z hľadiska evakuácie osôb považovať za voľné priestranstvo, pokiaľ je najmenej o 5 m ďalej ako odstupová vzdialenosť.“.

Ak podľa § 3 ods. 1 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. je požiarny úsek vymedzený požiarnou deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou tak v zmysle vyššie uvedených úniková cesta končí až za hranicou požiarny nebezpečného priestoru vymedzeného odstupovou vzdialenosťou podľa § 79 ods. 4 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.

Aj v prípade ak má úniková cesta dĺžku $l_u = 0$ m (rovnú nule), špecialista požiarnej ochrany v zmysle § 2 písm. d) a písm. e) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. určí začiatok únikovej cesty, jej dĺžku a šírku (§ 65 ods. 5, ods. 6, § 68 ods. 2 a § 72 ods. 2 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.).

Taktiež posúdi ďalšie požiadavky na únikové cesty ako sú napr.:

Potrebu zriadenia náhradnej únikovej možnosti (§ 60 ods. 3 písm. b) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.).

Požiadavky na dvere na únikovej ceste (§ 71 ods. 1 až ods. 4 a ods. 6 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.).

Požiadavky na osvetlenie a označenie únikových ciest (§ 73 § 74 ods. 1 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.).

Ďalšie požiadavky na únikové cesty pre konkrétnu stavbu, ktoré špecialista požiarnej ochrany, ako osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 ods. 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vyhodnotí ako relevantné.

plk. Ing. Adrián Mifkovič
prezident Hasičského a záchranného zboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky