

**Ministerstvo vnútra SR  
Prezídium Hasičského a Záchraného  
zboru  
Odbor požiarnej prevencie  
Drieňova 22  
826 86 Bratislava**

V Galante, dňa 3.07.2025

**Vec**  
**Žiadosť o stanovisko**

Touto cestou by som Vás chcel požiadať o stanovisko k požiadavkám príslušníkov HaZZ, ktorí vykonávajú v súlade s § 25 ods. 1 písm. j) zákona č. 314/2001 Z. z. posudzovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a posudzovanie stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby posúdeného orgánom štátneho požiarneho dozoru na účely preskúmania spôsobilosti stavby na užívanie podľa Stavebného zákona.

Konkrétne ide o požiadavku, aby špecialista PO (ŠPO) pri vypracúvaní riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb posúdil v súlade s § 80 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. výpočtom a následne zakreslil do výkresovej časti **odstupové vzdialenosti od vonkajšej jednotky VZT klimatizačné jednotky**, ktoré sú nainštalované z vonkajšej strany obvodovej steny objektu.

Podľa § 80 ods. 1 citovanej vyhlášky je odstupová vzdialenosť „kolmá vzdialenosť medzi povrchom požiarne otvorenej plochy alebo medzi povrchom zrovnávacej roviny požiarne otvorených plôch stavby, požiarneho úseku, otvoreného technologického zariadenia alebo otvoreného skladu a medzi hranicou požiarne nebezpečného priestoru“, ktorá sa určuje podľa STN 92 001-4. Vzhľadom k tomu, že v žiadnom ustanovení v tejto vyhlášky, ale ani v STN nie je uvedené ani priamo ani nepriamo, že pri odstupových vzdialenostiach je nutné nejakým spôsobom zohľadniť vonkajšiu klimatizačnú jednotku, tak Vás žiadam o stanovisko, ako postupovať pri určovaní odstupových vzdialeností so zohľadnením vonkajších klimatizačných jednotiek, ktoré sú nainštalované z vonkajšej strany obvodovej steny objektu.

Ďakujem vopred za Vaše stanovisko.

S pozdravom

JUDr., Mgr. Róbert Károlyi