



Účastníci diskusného odborného
pracovného seminára

**Predpisy a normy a ich vplyv na
riešenie protipožiarnej bezpečnosť
stavieb 2013**

Miesto konania – Kongresové
centrum Družba, Botanická 25

V Banskej Bystrici 30.11.2013

Vybavuje: Sekretariát APPO SR - Libuša Gilianová

mobil: +421 907 806486

VEC: Informácia o oficiálnych spoločných záveroch diskusného odborného pracovného seminára špecialistov PO

Vážené dámy a páni,

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR (APPO SR) dňa 28.11.2013 zorganizovala v Bratislave diskusný odborný pracovný seminár na tému problematiky riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb s názvom:

Predpisy a normy a ich vplyv na riešenie protipožiarnej bezpečnosť stavieb 2013

Seminár sa konal na základe množstva otázok a podnetov, ktoré špecialisti PO zasielali posledných niekoľko mesiacov do internetovej diskusie prebiehajúcej na stránke www.appo.sk. So špecialistami PO diskutovali o problémoch riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, s ktorými sa stretávajú v praxi, poprední odborníci v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a v oblasti stavebných výrobkov. V priebehu seminára bolo prediskutovaných ak 50 rôznych otázok a námetov na zmeny technických noriem a právnych predpisov, ktoré sťažujú a v niektorých prípadoch dokonca znemožňujú riešiť protipožiaru bezpečnosť stavieb v praxi.

Účastníci seminára sa zhodli na tom, že je nevyhnutné oficiálne osloviť zodpovedný ústredný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, požiadať ho o rokovanie s cieľom informovať ho o existujúcej problematike, navrhnúť možné riešenia a zmeny a ponúknuť spoluprácu pri ich realizácii v týchto oblastiach:

1. Jednoznačné celoslovenské vysvetlenie chápania mnohých nejasných termínov a nejasných a nesprávnych definícií právnych predpisov v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby tak, aby význam termínov bol jednotne rešpektovaný všetkými zúčastnenými stranami pri riešení PBS t. j. špecialistami PO aj príslušníkmi HaZZ posudzujúcimi dokumentáciu riešenia PBS:

- a) definícia termínu „*primerane*“ v súvislosti s „*primeraným*“ uplatňovaním požiadaviek na protipožiaru bezpečnosť, pričom sa tento termín používa v texte vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, ďalej len vyhlášky MV SR č.94/2004;
- b) definícia termínu „*obytná bunka*“;

- c) definícia termínu „**zhromažďovací priestor**“;
- d) definícia termínu „**požiarna podlažie**“;
- e) definícia termínu „**zdržuje**“ alebo „**pravidelne zdržuje**“ v súvislosti so „**zdržiavaním sa**“ osôb v určitých priestoroch;
- f) atď...

2. Zabezpečenie jednotného postupu a prístupu príslušníkov HaZZ pri posudzovaní riešení protipožiarenej bezpečnosti stavieb na celom území Slovenskej republiky a na všetkých úrovniach; nejednotnosť postupu a prístupu spôsobuje veľké rozdiely v úrovni riešení PBS v rámci jednotlivých regiónov a taktiež poskytuje priestor pre korupčné správanie (vytváranie „dvojičiek“ prispôsobivých špecialistov PO & príslušníkov HaZZ s vlastným názorom na predpisy). Obmedzenie oprávnenia Prezídia HaZZ na udeľovanie výnimiek zo štandardných riešení PBS na nevyhnutné a netypické prípady, zamedzenie zneužívania tohto ustanovenia.

5. V rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru zabezpečiť jednotnosť postupu a prístupu príslušníkov HaZZ pri uplatňovaní požiadavky príslušného právneho predpisu na osvedčenie požiarnych konštrukcií zhotoviteľmi požiarnych konštrukcií a tým zabezpečiť zvýšenie úrovne a kontroly správneho zhotovenia požiarnych konštrukcií.

4. Riešenie problému zmeny systému odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti špecialistov aj technikov PO, ktorý absolútne nezodpovedá (už niekoľko rokov) potrebám technickej praxe, úrovni technického poznania a je v úplnom nesúlade s didaktickými princípmi vzdelávania (spôsob, rozsah, forma, metóda).

Súčasný systém sa vyznačuje prvkami skrytej korupcie, pretože ukladá povinnosť špecialistovi a technikovi PO, pravidelne absolvovať následnú odbornú prípravu u organizácie, ktorá má oprávnenie na jej vykonávanie, ale nezabezpečuje špecialistovi PO, že mu bude umožnené ju vykonať, pretože organizácia oprávnená na výkon odbornej prípravy nie je povinná ju vykonávať.

5. Zabezpečiť zo strany ústredného orgánu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi aktívnu personálnu aj finančnú podporu technickej normalizácie v oblasti národných technických noriem súboru STN 73 0XXX a STN 92 XXXX pre zabezpečenie riešenia protipožiarenej bezpečnosti stavieb, ktorá je ustanovená § 17 ods.1 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zabezpečenie financií pre udržiavanie aktuálnosti uvedených technických noriem vyplýva z aktuálnej koncepcie technickej normalizácie, kedy sa od 1.1.2014 ruší Slovenský ústav technickej normalizácie a úlohu v oblasti vydávania technických noriem preberá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Európske normy (EN) budú preberané a zavádzané do sústavy STN v originálnych textoch t. j. v angličtine. Financovanie ohľadom vydávania a aktualizácie pôvodných národných slovenských technických noriem, ktoré nie sú EN napr. v oblasti protipožiarenej bezpečnosti stavieb by mal financovať príslušný rezort, ktorý zabezpečuje zo zákona oprávnený záujem štátu, čo v prípade ochrany pred požiarmi je Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ. Finančné zabezpečenie technickej normalizácie by bolo možné aj na základe § 2 písm. a) a b) a § 3 zákona 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky .

Pre rekapituláciu uvádzame konkrétne body, o ktorých sa účastníci dohodli, že budú predmetom zápisu zo seminára:

- a) termín „primerane“ vyskytujúci sa v ustanoveniach vyhlášky MV SR č.94/2004 je vnímaný rôznymi príslušníkmi HaZZ pri posudzovaní riešenia PBS rôzne, čím vznikajú problémy pre špecialistov PO pri obhajobe svojho riešenia napr. § 41 ods.5, § 69 ods.4 a § 96;
- b) z definície termínu „obytná bunka“ v § 94 nie je jasné, čo všetko môže byť považované za obytnú bunku;
- c) preformulovať znenie ods. 1 v § 5 Požiarna podlažie aj z dôvodu zamedzenia, aby

jednopodlažným objektom boli dvojpodlažné obchodné centrá s galériou a tisíckami ľudí, pretože v súčasnosti je možné navrhnúť riešenie PBS, kde strop takéhoto centra bude bez požiarnej odolnosti;

- d) z pohľadu novostavieb vyriešiť definíciu čiastočne požiarne otvorenej plochy podľa čl. 4.1.3 písm. a) a písm. c) v STN 92 0201-4, pretože norma STN 73 0855 je zrušená;
- e) doplniť tabuľku 5 v STN 92 0201-2, pretože podľa tabuľky 5 nie je zrejmé, či sa pri určovaní stupňa požiarnej bezpečnosti jedná o určenie na základe požiarnej výšky podzemnej časti stavby alebo požiarnej výšky nadzemnej časti stavby;
- f) preformulovať poslednú vetu ods. 1 v § 52 nasledovne napr.:
Konštrukčné prvky druhu D1, z ktorých sú vyhotovené požiarne deliace konštrukcie chránenej únikovej cesty, môžu byť vyhotovené z nehorľavých látok, ktoré spĺňajú doplnkovú klasifikáciu s1⁹⁾.

POZNÁMKA.- Súčasnú znenie nemá zmysel, pretože síce povoľuje použitie nehorľavých látok alebo aj horľavých látok vzhľadom na to, že slovné spojenie „alebo majú doplnkovú klasifikáciu s1“ neznamená že nemôžu byť aj triedy reakcie na oheň B, C. Takéto materiály totiž existujú.

- g) vyriešiť komplex problémov súvisiacich so skrátením času evakuácie, skrátením únikových ciest, povoleného požiarneho zaťaženia v CHÚC a celkovému chaosu pri riešení evakuácie podľa novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.;
- h) preformulovať znenie ustanovení § 54 písm. a) a b) MV SR č. 94/2004 Z.z.; vzhľadom na ich nejasnosť;
- i) v STN 92 0201-3 dať kapitolu 18 Osvetlenie únikových ciest do súladu s platnými technickými normami v oblasti núdzového osvetlenia a systémov pre núdzové osvetlenie.



Ing. František Gilian, prezident APPO SR